

## Beredskabsplan for Hyllested Vandværk

### 8. Handlingsplan ved strømudfald

<b>Alarm indgået</b>	Noter tidspunktet, og hvordan melding kom.
<b>Varsling</b>	EI-installatør kontaktes. Ved større strømsvigt kontaktes beredskabschefen.
<b>Konsekvenser</b>	Undlad ethvert indgreb af hensyn til egen og andres sikkerhed.
<b>Handling</b>	Ring til EI-forsyningen (Se vandværkets alarmeringsliste). Tilslut nødforsyningsanlæg hvis varighed er over 2 timer.
<b>Information</b>	Ved svigtende vandforsyning informeres forbrugere samt beredskabschefen.
<b>Udbedring af skade</b>	Giv agt angående start/stop af boring.
<b>Opfølgning</b>	Forbrugerne informeres via pressemeddelelser og/eller løbesedler om, at skaden er udbedret og situationen igen er normal.
<b>NB!</b>	Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelse. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller anden myndighed.